Ausschreibungstext

Abgehängte Unterdecke F90-A (von unten)
nach allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis Nr. P-SAC02/III-946 der MFPA Leipzig

System: WIR e.V.

Feuerbeständige Gipsplatten-Unterdecke nach DIN 18168-1, die bei Brandbeanspruchung von unten allein einer Feuerwiderstandsklasse angehört, nach allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis Nr. P-SAC02/III-946 der MFPA Leipzig

Metallunterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Grund- und Tragprofil liefern, lot-, flucht und fachgerecht entsprechend den Verarbeitungsrichtlinien montieren.
Die Unterdecke ist starr und dicht an Massivwände mit allen Anschlussdichtungen fachgerecht anzuschließen.
Alle Fugen, Befestigungsmittel und Anschlüsse sind mit gipsgebundenem Fugenspachtel nach DIN 13963 zu verspachteln. Falls erforderlich, sind Fugendeckstreifen aus Papier- oder Glasfasergewebe-streifen einzulegen.

Zu beachten sind die Vorgaben für die Verarbeitung nach allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis Nr. P-SAC02/III-946 der MFPA Leipzig und DIN 18181.

Einbauhöhe fertige Decke: _____ m
Abhängehöhe: _____ cm
Befestigungsuntergrund: Stahlbeton/Stahlträger/ Holzbalken _____/ *(*)*
Unterkonstruktion: CD 60/27/06 mm gem. DIN EN 14195 / DIN 18182-1
Wandanschluss: UD 28/27/06 mm gem. DIN EN 14195 / DIN 18182-1
Abhänger: Noniusabhänger für CD 60/27 und
bauaufsichtlich zugelassene Befestigungsmittel
Beplankung: 2 x 20 mm Gipskartonfeuerschutzplatte DF/GKF nach DIN EN 520/DIN 18180
Dämmung / Mineralwolle: ohne
Schnellbauschrauben: nach DIN EN 14566 / DIN 18182-2
1. Lage TN 35, a ≤ 300 mm
2. Lage TN 55, a ≤ 170 mm
Oberflächen-Qualitätsstufe: Standardverspachtelung Q2 nach DIN 18340, Anhang A
Feuerwiderstandsklasse: F 90-A nach DIN 4102-2

Menge/Einh.: .....**m² EP:** .....**€/m² GP:** ..... **€**

(*) unzutreffendes streichen