Ausschreibungstext

Metall-Einfachständerwand F90-A
nach allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis Nr. P-SAC02/III-938 der MFPA Leipzig

System: WIR e.V.

Feuerbeständige Metall-Einfachständerwand, die bei Brandbeanspruchung einer Feuerwiderstandsklasse angehört, nach allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis Nr. P-SAC02/III-938 der MFPA Leipzig

Metallunterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1, lot-, flucht und fachgerecht entsprechend den Verarbeitungsrichtlinien montieren.
Die Metall-Einfachständerwand ist starr und dicht an tragende Wandkonstruktionen mit allen Anschlussdichtungen fachgerecht anzuschließen.
Alle Fugen, Befestigungsmittel und Anschlüsse sind mit gipsgebundenem Fugenspachtel nach DIN 13963 zu verspachteln. An Plattenfugen sind Glasfasergewebestreifen einzulegen.

Zu beachten sind die Vorgaben für die Verarbeitung nach allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis Nr. P-SAC02/III-938 der MFPA Leipzig und DIN 18181.

Einbaubereich	1 / 2 *(*)*
Wanddicke:	_____mm
Wandhöhe:	≤ _____m
Befestigungsuntergrund:	Stahlbeton/Mauerwerk/ Leichtbeton/_____/ *(*)*
bewertetes Schalldämm-Maß:	R_W = _____dB
Unterkonstruktion:	
Decken- und Bodenprofile:	UW 50/75/100/125 *(*)* Profil gem. DIN EN 14195 / DIN 18182-1
Ständerprofil:	UW 50/75/100/125 *(*)* Profil gem. DIN EN 14195 / DIN 18182-1
Ständerabstand:	a ≤ 625 mm
Dämmung / Mineralwolle:	Mineralwolle nach DIN EN 13162, nichtbrennbar Schmelzpunkt < 1000 °C nach DIN 4102-17, Dicke ≥ 40 mm
Beplankung:	2*12,5 mm Gipskartonfeuerschutzplatte DF/GKF jede Seite nach DIN EN 520/DIN 18180 Fugenversatz Horizontalstoß (Stirnkantenstoß): in der jeweiligen Plattenlage ≥ 400 mm von der 1. zur 2. Plattenlage ≥ 500 mm
Schnellbauschrauben:	nach DIN EN 14566 / DIN 18182-2 1. Lage 25 mm, a ≤ 750 mm 2. Lage 35 mm, a ≤ 250 mm
Oberflächen-Qualitätsstufe:	Standardverspachtelung Q2 nach DIN 18340, Anhang A
Feuerwiderstandsklasse:	F 90-A nach DIN 4102-2

Menge/Einh.: .....**m² EP:** .....**€/m² GP:** ..... **€**

(*) unzutreffendes streichen